



# 防爆合格证

## CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE17.2124  
Certificate No.

产品名称  
Name of Product

点型感温火灾探测器

型号及规格  
Type of Product

DC-9103 (IS)

防爆标志  
Marking

Ex ib II C T6 Gb

技术文件  
Technical Documents

Q/GST C090.1-2011、Q/GST C090.6-2011

图号  
Drawing No.

F3.780.935

备注  
Note(s)

1. 本安参数:  $U_i: 28VDC$ ,  $I_i: 93mA$ ,  $P_i: 651mW$ ,  $C_i: 0\mu F$ ,  $L_i: 0mH$ 。
2. 产品使用环境温度:  
AIR 类别:  $-10^{\circ}C \leq T_a \leq 50^{\circ}C$ , BS 类别:  $-10^{\circ}C \leq T_a \leq 65^{\circ}C$ 。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发给: 海湾安全技术有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2022-05-23  
Date of Expire:

发证日期: 2017-05-23  
Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心  
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>