

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0198528-11

Зареєстровано в Реєстрі
Approval No

Термін дії з 26 грудня 2011 valid to 25 грудня 2016
Срок действия с
Valid from

Продукція **Heat detectors DI-9103 (classes A1R, A2S)
with the base of DB-01**
Продукция
Subject matter of
the Approval

8531
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **items 6.1, 6.3 ДБН В.1.2-7-2008 «System ensure reliability and safety of
building objects. Basic requirements for buildings. Fire safety»;
item 6.2.4 ДБН В.2.5-56:2010 «Engineering equipment buildings. Fire
protection systems»;
ДСТУ EN 54-5:2003;
item 1) table 1 ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 (IEC 61000-6-3:2006, IDT)**
Соответствует требованиям
Satisfy the requirements

Виробник продукції **Company «Gulf Security Technology Co., Ltd» (A UTC Fire & Security Company), China.
80 Changjiang East Road, Economic & Technology Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei, China**
Изготовитель продукции
Manufacturer

Сертифікат видано **Company «Gulf Security Technology Co., Ltd» (A UTC Fire & Security Company), China.
80 Changjiang East Road, Economic & Technology Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei, China**
Сертификат выдан
Holder of Approval

Додаткова інформація **Heat detectors DI-9103 (classes A1R, A2S) with the base of DB-01,
which are manufactured from 26.12.2011 до 25.12.2016.
Implemented technical supervision over the production and stability
parameters of certified products 4 (four) times during the term of the
certificate of approval**
Дополнительная информация
Supplementary information

Сертифікат видано органом з сертифікації **CB «Center for certification materials & goods»,
address Vyborz'ka st., 103, Kyiv 03680, Ukraine;
tel. 221-94-12; fax 404-88-03;
registration certificates № UA.P.166, № UA.PN.166 from
25.07.2011**
Сертификат выдан органом по сертификации
Given by

На підставі **Rostok-VC test reports number № 157/2011 dated 22.12.2011 (registration
certificate № 2H416 from 02.06.2009).
Report of quality management system in compliance with BS ISO 9001:2009
from 20.09.2011 № 353 CB «CCMG»**
На основании
Based on the

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Head of the CB
М.П.




підпис

V. Prijmachenko
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 781437



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0198528-11
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 26 грудня 2011 до 25 грудня 2016
Срок действия с

Продукція **Сповіщувач пожежний тепловий DI-9103 (класи A1R, A2S)**
Продукция **з базою DB-01**

8531
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

пп. 6.1, 6.3 ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;
п. 6.2.4 ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»;
ДСТУ EN 54-5:2003;
п.1) таблиці 1 ДСТУ ІЕС 61000-6-3:2007 (ІЕС 61000-6-3:2006, IDT)

Виробник продукції

Изготовитель продукции

Фірма «Gulf Security Technology Co., Ltd»
(A UTC Fire & Security Company), Китай.
80 Changjiang East Road, Economic & Technology Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei, China

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Фірма «Gulf Security Technology Co., Ltd»
(A UTC Fire & Security Company), Китай.
80 Changjiang East Road, Economic & Technology Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei, China

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Сповіщувачі пожежні теплові DI-9103 з базою DB-01, що виробляються серійно з 26.12.2011 до 25.12.2016.
Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166, № UA.PN.166 від 25.07.2011

На підставі

На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань № 157/2011 від 22.12.2011
ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації № 2Н416 від 02.06.2009).
Звіту з перевірки та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 20.09.2011 № 353 ОС «ЦСМВ»

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



[Handwritten signature]

підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 442743