

DECLARATION OF PERFORMANCE No. GST-0003-01 REV 01
According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011

1. Unique Product identification code:	Model(s): C-9403, DI-9405, DI-9406, I-9404, C-9404
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	Each individual product is identified with a label containing a unique batch number.
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Fire alarm devices — Sounders EN54-3
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 1
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by the harmonized standard:	BRE Global Limited 0832 performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control with continuous surveillance assessment and approval of the factory production control under system 1 and issued the following EC certificates of conformity: 0832-CPR-F0128 0832-CPR-F0035/0832-CPR-F0036 0832-CPR-F0037/0832-CPR-F0038
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	Not applicable, see item 7

9. Declared performance:

All requirements including all Essential Characteristics and the corresponding performances for the intended use or uses indicated in point 3 above have been determined as described in the hEN mentioned in the table below.

EN 54-3 Fire alarm devices — Sounders

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Performance under fire condition	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Operational reliability	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: temperature resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: corrosion resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability; electrical stability	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Durability of operational reliability: resistance to ingress	Pass	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Wang Aizhong

Function: Chief Engineer

Handwritten signature of Wang Aizhong in black ink, consisting of three characters: 王, 爱, 中.

.....
Qinhuangdao, Dec 05th 2013

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT, szám: GST-0003-01 REV 01
Az építési termékekre vonatkozó 305/2011 számú EU-rendelet szerint

1. Egyedi termékazonosító kód:	Modell(ek): C-9403, DI-9405, DI-9406, I-9404, C-9404
2. Típus, tétel- vagy sorozatszám, illetve bármilyen más elem, amely alapján az építési termék a 11(4) cikkelynek megfelelően azonosítható:	Minden termék az egyedi tételszámot tartalmazó címke alapján azonosítható.
3. Az építési termék rendeltetésszerű használata vagy használatai a gyártó által előre meghatározott harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:	Tűzriasztó eszközök – Szirénák EN54-3
4. A gyártó neve, bejegyzett neve vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe a 11(5) cikkelyben foglaltaknak megfelelően:	Gulf Security Technology Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei, China 066004
5. Ahol megadható, a képviselő neve és kapcsolattartási címe, aki felhatalmazással rendelkezik a 12(2) cikkelyben megadott feladatok végrehajtására:	Nem alkalmazható
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának kiértékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. mellékletben foglaltak szerint:	1. rendszer
7. Ha a teljesítménynyilatkozat egy harmonizált szabvány által érintett építési termékre vonatkozik:	BRE Global Limited 0832 típusvizsgálatot végzett, illetve elvégezte a gyártó üzem és a gyári gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát folyamatos felügyeleti értékeléssel és a gyári gyártásellenőrzés jóváhagyásával az 1. rendszerben, és az alábbi EC megfelelési igazolásokat adta ki: 0832-CPR-F0128 0832-CPR-F0035/0832-CPR-F0036 0832-CPR-F0037/0832-CPR-F0038
8. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:	Nem alkalmazható, lásd a 7. elemet

9. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Az összes követelményt (beleértve minden alapvető jellemzőt) és a fenti 3. pontban ismertetett, rendeltetésszerű használat vagy használatok során elért teljesítményt a lenti táblázatban szereplő hEN harmonizált szabványban ismertetett módon határozták meg.

EN 54-3 Tűzriasztó eszközök – Szirénák

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki adatok
Teljesítmény tűz esetén	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: hőmérséklet-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: páratartalom-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: korrózió-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: rázkódás- és rezgésellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006
Működési megbízhatóság tartóssága: behatolás-ellenállás	Megfelelt	EN 54-3: 2001+A1: 2002+A2: 2006

10. Az 1. és a 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek.
Ezt a teljesítménynyilatkozatot kizárólagos felelősséggel a 4. pontban azonosított gyártó adta ki.

A gyártó számára és nevében aláírta:

Név: Wang Aizhong

Beosztás: Főmérnök



.....
Qinhuangdao, 2018. december 13.